

## 様式第 18 号 連結散水設備の概要表記載要領

- |            |   |
|------------|---|
| ① 設置場所     | ・スプリンクラー設備その 2（様式第 3－2 号）に準ずる。                                |
| ② 種別       | ・同上   |
| ③ 製造者名     | ・同上   |
| ④ 名称（溶融温度） | ・同上   |
| ⑤ 個数（総数）   | ・同上   |
| ⑥ 水平距離     | ・同上   |
| ⑦ 最大送水区域   | ・送水区域のうち、最大のものの面積及びヘッド数を記入する。                                 |
| ⑧ 階別       | ・ヘッド免除部分のある階を記入する。  |
| ⑨ 用途       | ・階ごとにヘッド免除部分の用途を記入する。   |
| ⑩ 面積区画     | ・50㎡以下に区画したことにより、ヘッドが免除される部分の各階の区画の合計面積を記入する。                 |
| ⑪ 用途区画     | ・区画用途によりヘッドが免除される部分の各階の区画の合計面積を記入する。                          |
| ⑫ 区画方法     | ・ヘッド免除部分の区画の方法を記入する。記入できないときは、図示し、その旨を記入する。                   |
| ⑬ 設置場所     | ・対象棟の周囲に設置する場合、当該棟からの方角又は設置場所名を記入し、その他の場合、設置場所名を記入する。         |
| ⑭ 個数       | ・単口、双口の別で該当するものを選択し、その個数を記入する。                                |
| ⑮ 地盤面からの高さ | ・送水口の地盤面からの高さを記入する。（0.5m 以上 1 m 以下又は地盤面からの深さが 0.3m 以内の箇所とする。） |
| ⑯ 呼び径      | ・送水口の結合金具の呼称径を記入する。   |
| ⑰ 系統図の有無   | ・該当するものを選択する。   |
| ⑱ 配管等      | ・屋内消火栓設備等（様式第 2 号）に準ずる。                                       |
| ⑲ その他      | ・湿式の場合には、水源の設置場所、容量を記入する。                                     |

# 連結散水設備の概要表

様式第 18 号

① 設置場所	階 別	地下2 階		地下1 階		階	階	階		
	用 途	機械室・倉庫		倉庫・駐車場						
	床 面 積	315.2 m <sup>2</sup>		425.3 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	放水区域数	1		2						
へ ッ ド	②種 別	開放型		開放型						
	③製 造 者 名	〇〇〇		〇〇〇						
	④名 称 (溶融温度)	型 (℃)	型 (℃)	型 (℃)	型 (℃)	型 (℃)	型 (℃)	型 (℃)		
	⑤個 数 総数 (27 個)	8 個		19 個		個	個	個		
	⑥水 平 距 離	3.7 m		3.7 m		m	m	m		
	⑦最大 送水 区域	面積	74.7 m <sup>2</sup>		100.5 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
		ヘッド数	8 個		10 個		個	個	個	
へ ッ ド 免 除 部 分	⑧階 別	地下2 階		地下1 階						
	⑨用 途	機械室・電気 室・階段		倉庫・便所・ 階段						
	区 画 面 積	⑩面積 区 画	m <sup>2</sup>		215.1 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
		⑪用途 区 画	240.5 m <sup>2</sup>		25.2 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
⑫区 画 方 法	各区画とも 耐火構造 特定防火設備		各区画とも 耐火構造 特定防火設備							
送 水 口	⑬設置場所	1 階西玄関								
	⑭個 数	単口	個	・	双口	1 個	⑮地盤面からの高さ	0.7 m		
	⑯呼 び 径	65 mm				⑰系 統 図 の 有 無	有 ・ 無			
⑱ 配 管 等	種別	乾式	・	湿式	材質	JIS G 3452	主管 口径	80 mm	送水口から最遠ヘ ッドまでの配管長	31 m
	選択弁	個 数		3 個		地盤面からの高さ		0.7 m		
⑲ そ の 他										

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。